

設計図書に対する質問・回答書

令和8年6月3日

入札参加業者様

尾道市長
(建築課)

工事名：木頃分団第1・2部合同器具庫新築工事

工事場所：尾道市木ノ庄町木門田地内

	質問事項	回答
1	SS-1・2は枠のみの塗装でしょうか。	三方枠はメーカーの標準色塗装です。
2	サッシ額縁は1階車庫以外は2UE塗りでしょうか。	そのとおりです。
3	車庫収納内部合板はWP塗りでしょうか。	収納内部合板は無塗装です。

4	ホール式台、上り框は2UE塗りでしょうか。	そのとおりです。
5	階段集成材(踏板・蹴上・側板・手摺・笠木)は2UE塗りでしょうか。	そのとおりです。
6	WDは樹脂シート貼りですが、枠も樹脂シート貼りでしょうか。	そのとおりです。
7	素地ごしらせ 27.6mと2UE 4m、数量が合いませんが、素地ごしらせのまま残す箇所があるということでしょうか。	素地ごしらせのまま残す箇所はありません。