

令和8年度(2026年度)毎日検査結果

毎日検査は、水道法で「検査項目」と「基準値」が定められています。

No.1	検 査 項 目	基準値	手崎町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46			

No.2	検 査 項 目	基準値	百島町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.43			

No.3	検 査 項 目	基準値	木ノ庄町畑 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.76			

No.4	検 査 項 目	基準値	原田町梶山田 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.50			

No.5	検 査 項 目	基準値	御調町大田 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.48			

No.6	検 査 項 目	基準値	美ノ郷町中野 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.54			

No.7	検 査 項 目	基準値	西藤町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.56			

No.8	検 査 項 目	基準値	古浜町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.35			

令和8年度(2026年度)毎日検査結果

毎日検査は、水道法で「検査項目」と「基準値」が定められています。

No.9	検 査 項 目	基準値	向東町矢立 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.71			

No.10	検 査 項 目	基準値	向島町川尻 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.48			

No.11	検 査 項 目	基準値	瀬戸田町荻 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.39			

No.12	検 査 項 目	基準値	瀬戸田町高根 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.41			

No.13	検 査 項 目	基準値	因島棕浦町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46			

No.14	検 査 項 目	基準値	因島三庄町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.42			

No.15	検 査 項 目	基準値	因島重井町 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.16			

No.16	検 査 項 目	基準値	向島町岩子島 給水栓			
			4月～6月平均	7月～9月平均	10月～12月平均	1月～3月平均
1	色	異常でないこと	異常なし			
2	濁り	異常でないこと	異常なし			
3	残留塩素(消毒効果)	0.1mg/L以上	0.46			